

Экспертное заключение по установлению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» по индивидуальному проекту

В АО «Оборонэнерго» обратилось федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (далее – ФКП «УЗКС МО РФ», Заявитель) с заявлением о технологическом присоединении к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» (далее – ТСО) энергопринимающих устройств (электрообеспечение объекта «Строительство здания столовой военного городка № 26», шифр Т-41/23-25) расположенных по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский с/с, Орловская квартирно-эксплуатационная часть, Московского военного округа, земельный участок с кадастровым номером № 46:11:000000:10 с максимальной заявленной мощностью 290,9 кВт, по II и III категории надежности на уровне напряжения 10 кВ.

Для осуществления технологического присоединения вышеуказанного объекта к электрическим сетям, у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения предусмотренное требованиями подпункта «б» пункта 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 861 (далее - Правила), в части ограничения на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение. В целях обеспечения объекта заявителя требуемой электрической мощностью по II категории надежности электрообеспечения сетевой организации необходимо обратиться в смежную сетевую организацию за дополнительной мощностью.

В соответствии с пунктом 30 Правил, в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также в инвестиционную программу территориальной сетевой организации не включены мероприятия по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя указанных в заявке, то технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту.

Во исполнение пункта 30 Правил, АО «Оборонэнерго» обратилось в комитет по тарифам и ценам Курской области (далее - комитет) за установлением платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ» к электрическим сетям ТСО по индивидуальному проекту (вход. № 03.5-2075 от 29.05.2026).

Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту ТСО выполнен согласно раздела III «Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту» Методических

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания), а также материалы представлены в комитет в соответствии с перечнем, указанным в пункте 30.1 Правил.

Для создания технической возможности технологического присоединения ТСО необходимо обратиться в смежную сетевую организацию (далее - ССО) в части согласования увеличения максимальной мощности и повышения категории надежности электроснабжения.

В целях выполнения мероприятий по созданию технической возможности подключения Заявителя к электрическим сетям, АО «Оборонэнерго» заключен договор технологического присоединения с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» от 24.09.2025 г. № 42659561 (с дополнительным соглашением) и приложен расчет платы за услуги технологического присоединения к электрическим сетям ССО в размере 15 430 314,44 руб.

Расходы по строительству объектов «последней мили» ТСО рассчитаны в соответствии с пунктом 30.3 Правил, по стандартизированным тарифным ставкам (далее – СТС), утвержденными постановлениями комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2023 № 93, от 29.11.2024 № 39, а также приложена проектная документация (сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты) в том числе:

- строительство кабельной линии 10 кВ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 2,18 км на сумму 9 185 798,64 руб.;

- строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтально-наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, протяженностью 2 x 0,02 км на сумму 321 163,59 руб.

Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий определены ТСО в сумме 21 452,00 руб. исходя из СТС (С1).

Расходы на установку интеллектуальных приборов учета электрической энергии сложились по приложению ТСО в размере 518 596,70 руб., исходя их СТС (С8).

В результате размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ» к электрическим сетям, ТСО был рассчитан по формуле (59) Методических указаний и сложился следующим образом:

$$\text{ПТП} = P + P_{\text{и}} + P_{\text{тп}} + P_{\text{разв}} = 21\,452,0 + 10\,025\,558,93 + 15\,430\,314,44 + 0$$
= 25 477 325,37 руб. без НДС.

Экспертная группа комитета рассмотрела представленные ТСО расчетные материалы по установлению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ» к электрическим сетям по индивидуальному проекту, и сообщает следующее:

1. Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий экспертами комитета определены в сумме 21 326 руб. (11 414 + 9 912), исходя из СТС (С1.1 и С1.2.2), утвержденной постановлением комитета от 27.11.2025 № 37, что ниже предложения предприятия на 126 руб.

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний стоимость мероприятий на подготовку и выдачу сетевой организацией технических

условий и их согласование с системным оператором, а также проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения, определяется по СТС, установленным на год, в котором устанавливается плата за технологическое присоединение.

Поскольку плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту утверждается в 2026 году, то при расчете стоимости вышеуказанных расходов экспертной группой комитета использована ставка С1, утвержденная на 2026 год.

II. В соответствии с пунктом 17 Методических указаний стоимость конкретных мероприятий по строительству объектов "последней мили" и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту определяется, в размере минимального значения из стоимости мероприятия, рассчитанной с использованием стандартизированных тарифных ставок и стоимости соответствующих мероприятий, определенной сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

Согласно представленным ТСО сметным расчетам, стоимость строительства объектов «последней мили»: строительство кабельной линии 10 кВ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтально-наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине и установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ФКП «УЗКП МО РФ» к электрическим сетям ТСО, определенная сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации является минимальным значением.

Согласно представленным ТСО сметным расчетам, стоимость установки интеллектуального прибора учета электрической энергии (мощности) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ» к электрическим сетям ТСО, исходя из СТС является минимальным значением.

Таким образом, расходы на мероприятия по строительству объектов "последней мили" и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), с учетом технических условий, выданных ТСО Заявителю, эксперты комитета предлагают принять в следующих размерах, в том числе:

- расходы на строительство кабельной линии 10 кВ, а также пусконаладочные работы, в соответствии с представленными сметными расчетами экспертной группой определены в размере 3 566 424,73 руб.;

- расходы на строительно-монтажные, пусконаладочные работы в ТП-16, в соответствии с представленными сметными расчетами экспертной группой определены в размере 676 627,60 руб.;

- расходы на содержание службы заказчика (за исключением расходов на строительный контроль), инженерно-геодезические изыскания, проектные

работы приняты экспертной группой в размере 952 745,42 руб. исходя из представленного сметного расчета.

- установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии на уровне напряжения 10 кВ, в сумме 518 596,70 руб. (259 298,35×2), исходя из СТС (С_{8.2.3}).

Затраты на строительный контроль в размере 96 540,79 руб. экспертной группой комитета исключены из расчетов. Согласно разъяснениям Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2), где указано, что «в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее - Положение), сметная документация, предусмотренная в пункте 28 Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Согласно пункту 31 Сводный сметный расчет стоимости строительства содержит главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».

Таким образом, расходы на содержание службы заказчика подлежат учету в плате за технологическое присоединение.

Дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными, в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат».

III. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ССО определены в размере 15 430 314,44 руб. на уровне предложения предприятия.


В результате, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ» к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» по индивидуальному проекту **составила 21 166 034,89 руб. без НДС** (21 326 + 5 714 394,45 + 15 430 314,44 + 0), рассчитана по формуле (59) Методических указаний, и которая предлагается на рассмотрение и утверждение в разрезе по каждому мероприятию, согласно Приложению к заключению.

референт управления
по регулированию тарифов
в электроэнергетике и контролю



А.С. Ольховская

начальник управления
по регулированию тарифов
в электроэнергетике и контролю



Д.А. Белых

начальник управления
по регулированию тарифов
в сферах теплоснабжения, газоснабжения
и контролю



Е.Н. Сергеева

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФКП «УЗКС МО РФ»
к электрическим сетям АО «Оборонэнерго»

N	Показатели	Плата за технологическое присоединение, рублей (без учета налога на добавленную стоимость)
1	2	3
1.	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:	21 326
1.1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	11 414
1.2.	Проверка выполнения технических условий	9 912
2.	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:	5 195 797,75
2.1.	Строительство кабельной линии 10 кВ	5 195 797,75
2.3.	Строительство пунктов секционирования	-
2.4.	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.5.	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	-
2.6.	Строительство центров питания, подстанций уровня напряжения 35 кВ и выше	-
3	Интеллектуальные средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 10 кВ	518 596,70
4.	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры	-
5.	Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации	15 430 314,44
6.	Итого плата по индивидуальному проекту	21 166 034,89