

**Экспертное заключение по внесению изменений в постановление
Министерства по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2024 года
№ 39 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области»**

Во исполнение пункта 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, в Министерство по тарифам и ценам Курской области (далее - Министерство) обратилось ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице филиала «Желдорэнерго» (вход. от 21.01.05 № 05.2-182), которое осуществляет функции по технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО «РЖД», на основании Агентского договора, заключенного с ОАО «РЖД» от 30.04.021 № 4389635.

Причиной обращения в Министерство послужило отсутствие в тарифном меню постановления Министерства от 29.11.2024 года № 39 стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже.

Экспертной группой Министерства были рассмотрены представленные предприятием материалы, где по итогам рассмотрения сообщается следующее.

Согласно локально-сметному расчету, расходы по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, сложились в сумме 16 612 050,13 руб./км (без учета НДС), которые не превышают расходов, рассчитанных на основании укрупненных нормативов цен, утвержденных приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131.

Сметная стоимость расходов по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, была определена на основании сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России 30 декабря 2021 г. № 1046/пр.


Проанализировав представленные обосновывающие материалы, эксперты Министерства предлагают на рассмотрение и утверждение стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (С3) в размере 16 612 050,13 руб. /км (без НДС), что соответствует предложению предприятия.

Уполномоченный по делу:
референт управления
по регулированию тарифов
в электроэнергетике и контролю




А.Б. Скрынникова

Эксперты:
начальник управления
по регулированию тарифов
в электроэнергетики и контролю



Д.А. Белых

референт управления
по регулированию тарифов
в электроэнергетике и контролю



А.С. Ольховская